

# Raumklima Kirche – Empfehlungen der oeku

## **Relative Feuchte:**

- in der Orgel:  
Längere Zeit nicht unter 40% und nicht über 70 % rel. Luftfeuchte.

## **Einstellung Heizung:**

- Anlasstemperatur: 14 – 16 °C (max. 18 °C in der Orgel)
- Grundtemperatur: 8 – 10 °C
- Temperaturunterschied zwischen Anlass- und Grundtemperatur nicht mehr als 6 °C
- Mit 0.5 °C pro Stunde aufheizen und absenken (max. 1 °C pro Stunde)
- Eine Stunde vor Anlass soll die Anlasstemperatur erreicht sein.

Mit Datenlogger  
beim Orgelfuss in  
der Orgel messen!

## **Lüften:**

- Nach jedem Anlass: 5 – 10 Min. querlüften
- Von Frühling bis Herbst keine Feuchtigkeit in die Kirche bringen!  
Nur Lüften, wenn Aussentemperatur mind. 5° C kühler als Innentemperatur ist.

Dies sind allgemeine Empfehlungen.

Jede Kirche hat eigene klimatische Merkmale und besondere Eigenschaften.